Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции
_____ С.В. Романов
м.п. "24" 07 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8841

Заключение составлено 22 июля 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 16/2334 от 26.06.2020г.
Заявление (заявка) № 66-20/5502-2020 от 26.06.2020г.

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Гипсовая строительная плита ГСП тип А

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: АО "Свердловский завод гипсовых изделий"
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47

6. НД на продукцию: ГОСТ 32614-2012

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): АО "Свердловский завод гипсовых изделий" г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47

8. Образец (пробу) отобрал(а) Ушенина Т.Е., начальник ТО

9. Место, время и дата отбора: АО "Свердловский завод гипсовых изделий", г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47 **25.06.2020**

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 8841 от 21 июля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):
Врач по радиационной гигиене отдела экспертиз физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" _____ Кузнецова Н. Л.
(Сертификат специалиста по радиационной гигиене 0166180317176 выдан 24.10.2015 г.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, рег. № 3137.)