

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00565/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011324

Общество с ограниченной ответственностью "Аспект Ру" (ООО "Аспект Ру"). Адрес: 606000, РОССИЯ, Нижегородская область, город Дзержинск, Нижегородское шоссе 2, дом 2, корпус 4. ОГРН: 1085012004538. Телефон: +7(8313)39-99-99. Факс: +7(8313)39-99-93. Электронная почта: info@oboi-aspect.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Аспект Ру" (ООО "Аспект Ру"). Адрес: 606000, РОССИЯ, Нижегородская область, город Дзержинск, Нижегородское шоссе 2, дом 2, корпус 4. ОГРН: 1085012004538. Телефон: +7(8313)39-99-99. Факс: +7(8313)39-99-93. Электронная почта: info@oboi-aspect.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Горноспасательная, дом 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на флизелиновой основе марки М-2 тип 2 тисненные и на бумажной основе марки М-2 тип 2 профильные вспененные, толщиной от 170 мкм до 330 мкм, плотностью от 65 г/м² до 100 г/м², выпускаемые по ГОСТ 6810-2002 (См. Приложения – бланк № 0018154). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 17.24.11.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

4814 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ). См. Приложение – бланк № 0018154.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 3-С/ТР-20 от 10.01.2020 г., № 4-С/ТР-20 от 10.01.2020 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 738-АСП/19 от 11.12.2019 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.01.2020 по 09.01.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

А.А. Коншин

инициалы, фамилия