

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00096/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Пласт».

Адрес: 142324, Россия, Московская область, город Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

ОГРН: 1065048014723. Телефон 8(496)727-50-64.

№ 0024985

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Пласт».

Адрес: 142324, Россия, Московская область, город Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

ОГРН: 1065048014723. Телефон 8(496)727-50-64.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели стеновые формованные типа «Сайдинг» и планки отделочные из поливинилхлорида торговой марки «Альта-Профиль», выпускаемые по ТУ 22.29.29-008-93698039-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 22.29.29

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6457/РС от 26.04.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.СТ11.К00159 от 15.08.2018 г. выдан ОС СМ ООО "Новостандарт" аттестат аккредитации № RA.RU.13СТ11. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.05.2019

по 06.05.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева
инициалы, фамилия

