

С.И.И.
А.И.



МЧС России
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России

мкр. ВШИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: (495) 521-23-33, 521-54-33, 521-27-36, 529-77-32, 529-91-19, 521-27-65, 521-25-56.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

18.09. 2009 № 15-1-001/32.69
на № 5131ГО от 10.09.2009

ОАО «Саратовские обои»

Генеральному директору

В.А. Топорову

О необходимости обязательного под-
тверждения соответствия

Ул. Набережная, д. 22, г. Саратов, 410004,
Тел. (845-2) 20-02-18, 20-54-57, 20-06-22
Тел. /факс (845-2) 20-02-18

Настоящим сообщая, что не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ниже следующая продукция:

обои бумажные, код ОКП 54 6200, код ТП ВЭД 4814 90800, так как в указанном Техническом регламенте требования к ней не установлены.

В соответствии с Федеральным законом обои с лицевой стороной из текстильных материалов на бумажной основе и на основе из нетканых композиционных материалов подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 146 Федерального закона подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности строительных и отделочных материалов в случае, если они не применяются для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, осуществляется в форме обязательного декларирования соответствия на основе собственных доказательств и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории. В случае, если Декла-

Открытое акционерное общество
«САРАТОВСКИЕ ОБОИ»
Вход. № 85

рант заявляет предельные (наихудшие) показатели пожарной безопасности для декларируемых материалов, испытания не проводятся. При этом в декларации указываются показатели пожарной опасности и связанные с ними ограничения по области применения.

В случае применения этой же продукции в качестве отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, подтверждение соответствия осуществляется в форме обязательной сертификации.

Информация о процедурах сертификации и декларирования в органе по сертификации «Пожтест» может быть представлена вам после получения дополнительного запроса.

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет ОАО «Саратовские обои».

Руководитель

