

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.299.Н.00115

038055

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда»). Адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом 4Б. Телефон: 8(495)730-02-99, факс: 8(495)730-02-99. E-mail: info@rogneda.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда» (ООО «НПП Рогнеда»). Адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом 4Б. Телефон: 8(495)730-02-99, факс: 8(495)730-02-99. E-mail: info@rogneda.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «КТБ инжиниринг» (ООО «КТБ инжиниринг»). Адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, этаж 3, помещение 12. ОГРН 1207700154419. Телефон: +7 (495) 286-70-01. E-mail: info@ktbe.ru. Свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР299 от 24.05.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска водно-дисперсионная акриловая для мебели и дерева, торговой марки «DALI», код ОКПД2 20.30.11.120
изготавливаемая по ТУ код ТН ВЭД России 3209 10 000 9
20.30.11-164-13238275-2024. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18, п. 4.20). Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 (одном) листе (бланк № 010423)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 40Д-25 от 11.06.2025 г., ИЛ ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 22.09.510-QM от 16.09.2024 г. выдан «INSPECT».
ТУ 20.30.11-164-13238275-2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.06.2025 по 17.06.2028



М.П.:

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт

подпись

Д.В. Канев
И.О. Фамилия

Д.Г. Молочный
И.О. Фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР299.Н.00115

(номер сертификата соответствия)

010423

(учетный номер бланка)

Приложение № 1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт


подпись

подпись

Д.В. Канев
И.О. Фамилия

Д.Г. Молочный
И.О. Фамилия