

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-VY.ПБ37.В.00150/19

№ 0026730

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Открытое акционерное общество «Витебские ковры».  
Адрес: 210002, Республика Беларусь, Витебская область, г. Витебск, ул. М. Горького, 75.  
Телефон 10 (375212) 34-33-02, факс 10 (375212) 34-15-46.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Открытое акционерное общество «Витебские ковры».  
Адрес: 210002, Республика Беларусь, Витебская область, г. Витебск, ул. М. Горького, 75.  
Телефон 10 (375212) 34-33-02, факс 10 (375212) 34-15-46.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Россия, 111524, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытия и изделия ковровые двухполотные жаккардовые (ворс-разрезной, комбинированный или плоский, высота не более 50 мм, 100% полипропиленовая (полиэфирная) нить; коренная и настилочная основы: полиэфирная нить или полиэфирнохлопковая пряжа; уток—джутовая или хлопчатобумажная пряжа; поверхностная плотность готовых покрытий и изделий 1100÷3300 г/м<sup>2</sup>), выпускаемые по ГОСТ 28415-89 (с изм. 1,2). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 13.93.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5702 42 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 6651/РС от 02.08.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3900-АОП от 12.07.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.08.2019 по 22.08.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П. Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков  
инициал, фамилия

В.А. Литвинов  
инициал, фамилия

