

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00971/23



ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА" (АО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА").

Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 105120, Россия, город Москва, улица Земляной Вал, дом 39/1, корпус 2. Адрес места осуществления деятельности: 662202, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, владение 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700038024. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709046921. Телефон: 8(39155)5-67-12, адрес электронной почты: nazarovo.tiik@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА" (АО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА").

Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 105120, Россия, город Москва, улица Земляной Вал, дом 39/1, корпус 2. ФИЛИАЛ "НАЗАРОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА". Адрес места осуществления деятельности: 662202, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел, владение 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700038024. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709046921.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Теплоизоляционные материалы: плиты теплоизоляционные энергетические (ПТЭ), марок: ПТЭ-40 (плотностью 35-45 кг/м³), ПТЭ-50 (плотностью 40-56 кг/м³), ПТЭ-75 (плотностью 57-83 кг/м³), ПТЭ-100 (плотностью 84-110 кг/м³), ПТЭ-125 (плотностью 111-138 кг/м³), ПТЭ-150 (плотностью 139-155 кг/м³), ПТЭ-175 (плотностью 156-190 кг/м³), ПТЭ-200 (плотностью 191-230 кг/м³) содержание органических веществ не более 5% и плиты теплоизоляционные энергетические для судостроения (ПТЭ С), марок: ПТЭ-75С (плотностью 57-83 кг/м³), ПТЭ-100С (плотностью 84-110 кг/м³), ПТЭ-150С (плотностью 139-155 кг/м³), ПТЭ-150СА (дублированные алюминиевой фольгой, плотностью 139-155 кг/м³), выпускаемые по ТУ 23.99.19-010-47838590-2017 с изм. 1-8. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 9703/РС, 9704/РС, 9705/РС, 9706/РС от 11.04.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5084-АОП от 12.05.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Плиты теплоизоляционные энергетические (ПТЭ), марок:

- ПТЭ-40, ПТЭ-50, ПТЭ-75, ПТЭ-100, ПТЭ-125, ПТЭ-150, ПТЭ-175, ПТЭ-200, ПТЭ-75С, ПТЭ-100С, ПТЭ-150С - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ);
- ПТЭ-150СА (дублированные алюминиевой фольгой) - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.04.2023 по 17.04.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)