

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00425/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ").

Место нахождения: Московская область, район Ногинский, город Старая Купавна. Адрес юридического лица и адрес осуществления места деятельности: 142450, РОССИЯ, Московская область, район Ногинский, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. ОГРН: 1027739481538. ИНН: 7702177032. Телефон: (495) 995-78-58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ").

Место нахождения: Московская область, район Ногинский, город Старая Купавна. Адрес юридического лица и адрес осуществления места деятельности: 142450, РОССИЯ, Московская область, район Ногинский, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. ОГРН: 1027739481538. ИНН: 7702177032. Телефон (495)995-78-58, адрес электронной почты info@lakra-sintez.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".

ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: РФ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе красок водно-дисперсионных марок: интерьерные, интерьерные влагостойкие, интерьерные моющиеся, специальные, фасадные, выпускаемых ТУ 2316-001-45860602-2015 (расход при нанесении на негорючее основание на однослойное покрытие не более 130÷150 г/м²). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД2):

20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС:

3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Протокол испытаний № 7844/РС от 05.02.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU19/818419089.00 от 14.08.2019 г. выдан ОС СМ АО "СЖС Восток Лимитед", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13АЖ28. Схема сертификации 5с.

ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1); ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1). Срок хранения красок – согласно информации на этикетке в зависимости от марки краски и вида используемой тары, в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

09.02.2021

по

08.02.2026

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

Шитиков Владимир Юрьевич

инициалы, фамилия

Савельева Е.К.

инициалы, фамилия